

2025年12月19日
S W C C 株式会社

弾性すべり支承性能値算出プログラムエラーに関するご報告

このたび、弊社製品におきまして、性能値を算出する自動計算プログラムにエラーがあり、国土交通大臣に提出している仕様に適合していない製品が含まれて出荷されていることが判明したため、速やかに国土交通省および対象製品のご設計者並びにご発注者様に報告を行い、出荷済み製品を含め個別建築物の適合化を完了しましたことをご報告いたします。

■対象製品

- ・製品名：高摩擦弾性すべり支承（認定番号 MVBR-0618）（認定番号 MVBR-0647）
中摩擦弾性すべり支承（認定番号 MVBR-0619）（認定番号 MVBR-0648）
- ・出荷対象期間：2022年1月19日～2024年2月5日

2024年2月より再発防止に向けた品質管理体制の強化を図っており、皆様により安心してご利用いただける製品・サービスの提供に努めています。

対象製品の関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

■本件に関するお問い合わせ先

S W C C 株式会社 専用窓口

メールアドレス：slrinfo@swcc-g.com